



SBA-nivå Hög

Nivån kan passa den verksamhet som medför en stor risk för människor och/eller miljön.

Exempel på verksamheter: Industrier, vårdanläggningar, större butiker och verkstäder samt verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Punkt 1: Byggnadsbeskrivning och tekniska brandskyddsåtgärder

Fullständig byggnadsbeskrivning i form av ritningar med situationsplan över byggnadens / byggnadernas läge, ritningar över byggnader med lokaler och brandcellsindelning. Utöver ritningar bör beskrivningen bestå av ett dokument som redovisar byggnadens utformning och byggnadsmaterial. Samtliga ingående komponenter i det tekniska brandskyddet skall vara dokumenterade. I dokumentationen skall byggnaders och installationers utformning och funktion samt hur dessa förväntas hanteras vid ett eventuellt brandtillbud redovisas. Om det finns en brandskyddsdokumentation eller motsvarande kan den mesta informationen finnas där.

Punkt 2: Verksamhetsbeskrivning

Fullständig verksamhetsbeskrivning som beskriver vilken/vilka verksamheter som bedrivs i lokalerna för att kunna följa hur riskerna förändras över tid. För särskilt komplicerade industrier ska beskrivningen kompletteras med en utökad förteckning över särskilda mekaniska, kemiska och/eller tekniska processer.

Punkt 3: Riskinventering

Det ska genomföras en riskinventering som identifierar riskerna i verksamheten. Någon form av värdering av riskerna bör göras och dessutom bör det upprättas en åtgärdsplan för att begränsa riskernas omfattning. För industrier eller särskilt komplexa objekt ska en riskanalys med värdering av riskerna genomföras.

Punkt 4: Ansvar och organisation

Det bör finnas tydliga befattningsbeskrivningar i brandskyddsorganisationen för åtminstone funktionerna Brandskyddsansvarig och Brandskyddskontrollant. En gränsdragningslista bör finnas om ägare och nyttjare inte är densamma. I den ska det tydligt framgå vem som ansvar för vad i det tekniska och organisatoriska brandskyddet.

Punkt 5: Utbildning

Det ska finnas en utbildningsplan som är anpassad för respektive funktion i brandskyddsorganisationen. I planen ska det tydligt framgå vem som genomgått utbildning, när utbildningen genomförts samt tidpunkt för kommande utbildningstillfälle. Även utbildningens innehåll bör dokumenteras. Det ska finnas ett övningsplan för brand- och utrymningsövningar. I planen ska det tydligt framgå vem som genomgått övning, när övningen genomförts samt tidpunkt för kommande övningstillfälle. Samtlig personal ska praktiskt kunna hantera den släckutrustning som finns i verksamheten.

Punkt 6: Underhåll och kontroll

Det ska finnas väl dokumenterade underhållsplaner samt fastställda rutiner för kontroll av tekniska brandskyddsåtgärder. Checklistor för egenkontroll förs in i dokumentationen av brandskyddet. Det ska finnas ett väl fungerande system för tillbudsrapportering som är känt av samtlig personal i verksamheten.



Punkt 7: Nödlägesplanering

Samtlig personal i verksamheten ska veta vilka uppgifter de har i händelse av brand eller annat tillbud samt kunna agera självständigt. För industrier eller särskilt komplexa objekt ska nödlägesberedskapen ha större omfattning då den skall ta hänsyn till varning, utrymning och inrymning både för intern personal och personer som vistas utanför verksamheten.

Punkt 8: Brandskyddsregler

Samtliga brandskyddsregler ska vara väl dokumenterade och kända av alla inom organisationen.

Punkt 9: Uppföljning

Dokumentationen av brandskyddet ska följas upp systematiskt och kontinuerligt samt genomgå en årlig revidering.